Российская Федерация
Архангельская область
Муниципальное образование
«Ленский муниципальный район»
МБОУ
«СОЙГИНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
165711 п Сойга
Ленский район,
Архангельской области
Тел/факс (881859)73-6-54
E-mail: soiga80@mail.ru

от 26.12.2024 № 85
На№ _____ от _____

Федеральной службе по надзору в сфере зашиты прав потребителя и благополучия человека Коряжемскому территориальному отделу специалисту-эксперту С.В.Саморовой
От директора МБОУ «Сойгинская СШ»
Т.А.Тищенко

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований МБОУ «Сойгинская СШ»

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований МБОУ «Сойгинская СШ» от 09.10.2024 №41-пр/2 были приняты следующие меры:

1. Установлены фильтры для уменьшения железа и мутности воды в количестве – 10 шт.
2. По программе производственного контроля взяли пробу питьевой воды.(Протоколы лабораторных испытаний от 18 ноября 2024 года прилагаем). Обеспечили соответствие качества питьевой воды централизованного водоснабжения требования III раздела таблицы 3.1 СанПин 1.2.36585-21.
3. Обеспечели расписание и режим дня учебных занятий в соответствии СанПин.
4. В летний период будет произведена замена окон в Литвиновском д/саду.

Директор школы: _____ /Т.А.Тищенко/