



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**Котласский отдел по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028      телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
Почтовый адрес: ул. Дыбцына, д. 1, г. Коряжма, Архангельская область, 165654      телефон/факс: (81850) 3-40-79  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [koryazma@szap.gosnadzor.ru](mailto:koryazma@szap.gosnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении нарушений обязательных требований

29 августа 2017 года

№ 58-5639-2823/ПР

п. Сойга

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 29 августа 2017 года.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 58-5639/Рк от 07.08.2017.

Лицо (а), проводившие проверку:

государственный инспектор Котласского отдела по государственному энергетическому надзору и промышленной безопасности Северо-Западного управления Ростехнадзора Жданов Владимир Иванович.

Наименование организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сойгинская средняя школа» (МБОУ «Сойгинская СШ») ИНН 2915002303, ОГРН 1022901364518.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Сойгинская СШ» Суздалева Мария Яковлевна.

Дата, время, место проведения проверки: с 23 августа 2017 г. с 08ч.30м. до 17ч.00м. 29 августа 2017 г. По адресу/адресам: 165711, Архангельская область, Ленский район, поселок Сойга, улица Центральная, дом 6.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений: нарушения указаны в акте проверки № 58-5639-5868/А от 29

августа 2017 г.

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается устранить выявленные нарушения обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения (исполнения)
1	2	3	4
1.	Распорядительным документом не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	п. 2.1.2 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» зарегистрированы в Минюсте России №4358 от 02.04.2003г (далее ПТЭТЭ)	15.09.2017
2.	Не пройдена аттестация ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	п. 2.2.2 ПТЭТЭ	15.09.2017
3.	Не пройдена очередная проверка знаний ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (не реже 1 раза в год)	п. 2.3.15, 2.3.20 ПТЭТЭ	15.09.2017
4.	Отсутствует перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации (перечни документов пересматриваются не реже 1 раза в 3 года).	пункт 2.8.2. ПТЭТЭ	15.09.2017
5.	Отсутствуют на всех рабочих местах необходимые инструкции, утвержденные техническим руководителем организации.	пункт 2.8.4. ПТЭТЭ	15.09.2017
6.	Не проведена поверка манометров в котельных.	пункт 2.9.1. ПТЭТЭ	15.09.2017

7.	Не проведены гидравлические испытания с целью проверки прочности и плотности отремонтированных участков трубопроводов со всеми элементами и арматурой пробным давлением, занесение результатов испытаний в паспорта трубопроводов.	пункт 5.2.5. ПТЭТЭ	15.09.2017
8.	Отсутствуют режимные карты по эксплуатации котлов, утвержденных техническим руководителем организации, их наличие на щитах управления.	пункт 5.3.4. ПТЭТЭ	15.09.2017
9.	Отсутствуют таблички на предохранительных клапанах с указанием: - давления срабатывания клапана; - срока проведения испытания; - срока следующего проведения испытания.	пункт 5.3.25. ПТЭТЭ	15.09.2017
10.	Не проведены на тепловых сетях испытания на прочность и плотность для выявления дефектов после окончания отопительного сезона (не позже, чем через две недели), наличие актов установленной формы о результатах испытаний трубопроводов теплосети на прочность и плотность.	пункт 6.2.13, 6.2.16. ПТЭТЭ	15.09.2017
11.	Не представлен журнал технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений	п. 3.1.3 ПТЭТЭ	15.09.2017
12.	Не проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок 2 раза в год (весной и осенью) смотровой комиссией	п. 3.3.4 ПТЭТЭ	15.09.2017
13.	Руководителем организации не назначена смотровая комиссия и не установлены сроки проведения обследования 2 раза в год (весной и осенью)	п. 3.3.4 ПТЭТЭ	15.09.2017
14.	Не организовано наблюдение за состоянием металлической дымовой трубы котельной детского сада, имеющей значительные видимые повреждения от коррозии, у трубы отсутствует растяжка.	пункт 3.3.14. ПТЭТЭ	15.09.2017

15.	Не проведен ремонт металлической дымовой трубы котельной детского сада, имеющей значительные видимые повреждения от коррозии, у трубы отсутствует растяжка (выполняются по ежегодным календарным планам, утверждаемым руководителем организации).	пункт 3.3.29. ПТЭТЭ	15.09.2017
-----	---	------------------------	------------

В соответствии с Положением о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 260, юридическому лицу предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора, по адресу: 165654, Архангельская область, город Коряжма, Дыбцына, д. 1 тел./факс: (81850) 3-40-79 не позднее недели после истечения соответствующих сроков установленных для соответствующих пунктов Предписания информацию об исполнении данных пунктов настоящего Предписания.

Настоящее Предписание № 58-5639-2823/ПР от 29.08.2017 составлено на 5 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Государственный инспектор

В.И. Жданов

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):  
директор Суздалева М.Я.

29.08.2017 года

\_\_\_\_\_  
(подпись) у